

令和7年度 公益財団法人新潟県下水道公社
高分子凝集剤購入仕様書

1 適用

この仕様書は、公益財団法人新潟県下水道公社の高分子凝集剤購入契約に適用し、その購入品等の内容について定めるものである。

なお、記載のない事項については、売主と買主が協議するものとする。

2 名称

令和7年度 公益財団法人新潟県下水道公社 高分子凝集剤購入

3 契約期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

4 納入場所

- ① 新潟浄化センター 新潟市東区下山3丁目680番地
- ② 新津浄化センター 新潟市秋葉区古田ノ内大野開2番地
- ③ 新井郷川浄化センター 新潟市北区名目所1丁目167番地
- ④ 西川浄化センター 新潟市西区笠木339番地
- ⑤ 長岡浄化センター 長岡市上柳町257番地3
- ⑥ 六日町浄化センター 南魚沼市五日町1967番地5
- ⑦ 堀之内浄化センター 魚沼市新道島364番地

5 購入品の規格等

- (1) 物 品 名 : 高分子凝集剤
- (2) 使 用 用 途 : 下水汚泥の脱水及び濃縮
- (3) 成 分 : ジメチルアミノエチルアクリレート系
- (4) 製品の規格 : 荷姿 15kg入り袋詰め
- (5) 品質の証明 : 安全データシートを適合品番選定後に提出すること
- (6) 数量確認 : 送り状及び袋数による確認

6 年間購入予定量 197,250kg

内 訳

納入場所	年間購入予定量		1回当たりの購入予定量	
	脱水	濃縮		
①新潟浄化センター	51,000kg	40,000kg	3,000kg	
		11,000kg		
②新津浄化センター	27,000kg	脱水	21,000kg	1,500kg 750kg
		濃縮	6,000kg	
③新井郷川浄化センター	45,000kg	脱水	32,000kg	3,000kg
		濃縮	13,000kg	
④西川浄化センター	20,250kg	脱水	18,450kg	750kg
		濃縮	1,800kg	
⑤長岡浄化センター	36,750kg	脱水	29,250kg	2,250kg 750kg
		濃縮	7,500kg	
⑥六日町浄化センター	9,750kg	脱水	8,100kg	750kg
		濃縮	1,650kg	
⑦堀之内浄化センター	7,500kg	脱水	6,960kg	750kg
		濃縮	540kg	

7 適合薬品の選定

(1) 売主は、速やかに各センターの汚泥を採泥し、各センターの汚泥に適合する品番の高分子凝集剤を選定すること。

選定された高分子凝集剤を使用した場合の「脱水ケーキの含水率」及び「機械濃縮汚泥の濃度」は別表1の③目標含水率及び目標濃度を満たすものとする。

(2) 買主は、別表1①の運転条件で運転し、②の供給汚泥条件であるときに③の目標含水率及び目標濃度を満たさない場合、売主に品番の選定を依頼することができる。

(3) 売主は、高分子凝集剤の選定依頼があったときは、2週間以内に適合する品番を選定し、買主が指示する数量を納入すること。

(4) 高分子凝集剤の選定を繰り返しても、別表1の脱水ケーキの上限含水率及び機械濃縮汚泥の下限濃度を満たすことができないときは、買主は、当該浄化センターに係る残る必要分については、年間購入予定量の変更を行うことができる。

8 物品の納入方法等

(1) 売主は、物品の発注があったときは、指定する日時、納入場所に物品を搬送すること。ただし、1回当たりの購入量は、高分子凝集剤の選定時など諸条件によって変動することもある。

(2) 売主は、使用済み包装袋の回収をすること。

令和7年度高分子凝集剤 能力要求一覽表

汚泥脱水機		①運転条件		②供給汚泥条件		③目標含水率 (脱水ケーキ) %	④上限含水率 (脱水ケーキ) %	備考
		遠心脱水機 給泥量 m ³ /h	ヘルプレス脱水機 濾過速度 kgDS/m・h					
センター名	号機							
新潟	1,3	12~15		1.8~2.2	1.8~2.2	78.5	79.5	
新津	1	15		1.6~2.0	2.0~2.4	78.0	80.0	
	3,4		45	1.6~2.0	1.9~2.1	80.0	82.5	
新井郷川	1,2	20		1.8~2.0	1.6~2.5	80.0	81.0	
	3	20		1.8~2.0	1.6~2.3	78.5	79.0	
西川	1,2	15		1.3~1.6	2.7	77.5	80.0	
長岡	1,2	15		1.8	2.3	80.0	82.0	
六日町	1	10		1.1~1.6	2.0	79.0	81.0	
	2	7		1.1~1.6	2.0	79.0	81.0	
堀之内	2		50	1.0~1.2	2.0	82.0	83.0	
	3	4		1.0~1.2	2.3	77.5	78.0	

機械濃縮機		①運転条件		②供給汚泥条件		③目標濃度 (機械濃縮汚泥) %	④下限濃度 (機械濃縮汚泥) %	備考
		ベルト濃縮 給泥量 m ³ /h	常圧浮上濃縮 処理固形物量 kgDS/h					
センター名	号機							
新潟	1,2		350	0.5	0.4~0.5	5.5	5.0	
新津	1	40		0.3~0.5	0.4~0.7	4.5	4.0	
新井郷川	1		250	0.2~0.4	0.7	4.5	4.0	
	2		120	0.2~0.4	0.7	5.0	4.5	
西川	1	30		0.2~0.3	0.3~0.4	4.5	4.0	
長岡	1		250	0.5	0.5	4.5	4.0	
	2	60		0.5	0.3	4.5	4.0	
六日町	1	15		0.3~0.9	0.3~0.7	4.5	4.0	
堀之内	1,2		70	0.4~0.5	0.6	4.5	4.0	